

ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสีย
ลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และการระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และการระงับการให้บริการ
บำบัดน้ำเสีย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และการระงับการให้บริการ
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ค่าปีโอดี” หมายความว่า ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ชนิดที่ย่อยสลายได้ภายใต้ภาวะของออกซิเจนที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ในเวลาห้าวัน ซึ่งใช้เป็น
การตรวจวัดระดับปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำนั้น ๆ

“ระบบรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า ระบบรวบรวมน้ำเสียที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น
เพื่อรวบรวมน้ำเสียและนำน้ำเสียไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

“ท่อน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อที่นำน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่บ่อพัก
ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือบ่อพักที่รวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

“การต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย” หมายความว่า การต่อเชื่อมท่อน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการ
เข้ากับบ่อพักท่อระบายน้ำสาธารณะหรือบ่อพักที่รวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบนี้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า บ่อที่ใช้สำหรับกักไขมันหรือน้ำมันจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

“บ่อเกรอะ” หมายความว่า บ่อที่ใช้สำหรับกักเก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อแยกกากออกจาก
น้ำเสีย และบำบัดความสกปรกเบื้องต้น

“สิ่งปฏิกุล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ

“บ่อหนองน้ำเสีย” หมายความว่า บ่อที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง

“บ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า บ่อที่ใช้สำหรับรองรับและรวบรวมน้ำเสียรวมทั้งเป็นจุดต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

“บ่อพักท่อระบายน้ำสาธารณะ” หมายความว่า บ่อที่ใช้สำหรับรองรับน้ำฝนและน้ำเสียรวมทั้งเป็นจุดต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเดิมหรือที่ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครตามที่กรุงเทพมหานครประกาศกำหนด ซึ่งมีได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียไว้

ข้อ ๕ น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ผู้รับบริการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานครจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๒) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ระหว่าง ๖ - ๙
- (๓) ค่าปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๔) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๕) กรณีน้ำเสียอุตสาหกรรม โลหะหนักต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรม

กำหนด

ข้อ ๖ การต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย ให้ใช้ท่อน้ำเสียในการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- (๑) ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๙ ชั้นคุณภาพ ข.
- (๒) ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศตามมาตรฐาน

มอก. ๕๓๓ ประเภทผนังท่อหนา

- (๓) ท่อ พีพี สำหรับระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐาน มอก. ๑๑๔๕ ชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า PN๑๐
- (๔) ท่อ พีอี สำหรับระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐาน มอก. ๙๘๒ ชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า PN๑๐
- (๕) ท่อ พีวีซี สำหรับระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ ชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ๘.๕
- (๖) ท่อซีเมนต์ใยหินตามมาตรฐาน มอก. ๖๒๒ สำหรับงานระบายน้ำทั่วไป
- (๗) ท่อเหล็กอาบสังกะสีตามมาตรฐาน มอก. ๒๗๗ ประเภทที่ ๒
- (๘) ท่อน้ำเสียชนิดอื่นใดที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือมีผลการทดสอบและรับรองจาก

หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาว่ามีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน มอก.

ทั้งนี้ ท่อน้ำเสียที่กำหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจากลักษณะของอาคาร สถานที่ ขนาดท่อ ระยะทาง และอื่น ๆ

ข้อ ๗ การระบายน้ำเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้ดำเนินการตามคุณลักษณะของน้ำเสียดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ระบายน้ำเสียโดยมีการแยกขยะออกจากน้ำเสีย
- (๒) ให้ระบายน้ำเสียผ่านบ่อดักไขมัน กรณีที่มีน้ำมัน ไขมัน
- (๓) ให้ระบายน้ำเสียผ่านบ่อเกรอะ กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ
- (๔) ให้ระบายน้ำเสียผ่านบ่อหน่วงน้ำเสียก่อนระบายลงสู่บ่อกักท่อน้ำเสียสาธารณะ

ข้อ ๘ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาคำขอรับบริการบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และหลักการทางวิศวกรรม แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีต่อเชื่อมท่อน้ำเสียจากอาคารเข้าสู่บ่อกักท่อน้ำเสียของกรุงเทพมหานครโดยตรงจะสามารถระบายน้ำเสียได้ตลอดเวลา ตามรูปแบบการต่อเชื่อมท่อน้ำเสียที่กรุงเทพมหานครกำหนดตามคู่มือการขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย

(๒) กรณีต่อเชื่อมท่อน้ำเสียจากอาคารลงสู่บ่อกักท่อน้ำเสียสาธารณะของกรุงเทพมหานครจะต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเสียจึงสามารถระบายน้ำเสียได้ และมีให้ระบายน้ำเสียออกมาในช่วงฝนตก ทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องได้รับอนุญาตระบายน้ำทิ้ง/เชื่อมท่อน้ำเสีย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ให้ผู้รับบริการยื่นคำขอรับบริการบำบัดน้ำเสียและแนบเอกสารหลักฐาน กรณีคำขอรับบริการไม่ถูกต้องครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับบริการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้รับบริการบำบัดน้ำเสียแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองการรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และแจ้งผู้รับบริการทราบ

ข้อ ๑๐ ผู้รับบริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย และหากกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครหรือผู้อื่นเสียหาย ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามอัตราที่กำหนดให้ครบถ้วนตามใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

(๒) กรณีเลิกกิจการ เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ หรือยกเลิกการขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ หรือยกเลิกการขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนประเภทกิจการซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ และผู้รับบริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้ครบถ้วนทั้งหมด

ข้อ ๑๒ กรุงเทพมหานครจะระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสียในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าอาคารที่ได้รับการบริการจากระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ กรุงเทพมหานครจะระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าผู้รับบริการจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) ผู้รับบริการไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวจนกว่าผู้รับบริการจะชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่ค้างชำระแล้ว

(๓) ผู้รับบริการที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียและถูกระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวเมื่อชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียภายในสามวันทำการ

ข้อ ๑๓ หากตรวจพบว่าการฝ่าฝืนหรือลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๔ การยื่นคำขอและการแจ้งตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มิเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สถานที่หรือโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

(๒) สถานที่หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๑๕ ค่าขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย หนังสือรับรองการรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และหนังสือแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๑๖ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร